

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 24 СКАТ-1200С	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	68186	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 300 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,5	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x210x105	195x295x90
Выходное напряжение, В	14	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	14	13,6
Диапазон входного напряжения, В	187-242	150-265
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	17
Ток заряда АКБ, А	0,35	—
Ток нагрузки, А	1	5
Класс защиты	IP20	IP30
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	Болид
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Количество АКБ	1	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.