

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 24 СКАТ-1200С	AccordТес ББП-30 исп. 1
Код ДИАС	68186	41004
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 300 руб.	2 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x210x105	170x240x80
Выходное напряжение, В	14	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	14	13,7
Диапазон входного напряжения, В	187-242	110-250
Ток заряда АКБ, А	0,35	1
Ток нагрузки, А	1	3
Класс защиты	IP20	—
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	AccordТес
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Количество АКБ	1	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.