

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте     | Предлагаемая замена       |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>OSNOVO PS-57160</b> | <b>AccordTec AT-12/30</b> |
| Код ДИАС                        | 68750                  | 67354                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | 5 280 руб.             | 1 221 руб.                |
| Наличие                         | под заказ              | удалённый склад           |
| Рабочая температура, С°         | -10...+70              | -15...+50                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | 168x40x68              | 127x76x60                 |
| Выходное напряжение, В          | 57                     | 12,6                      |
| Диапазон входного напряжения, В | 90-265                 | 100-240                   |
| Выходная мощность, Вт           | 160                    | —                         |
| Выходной ток, А                 | 2,8                    | 3                         |
| Производитель                   | OSNOVO                 | AccordTec                 |
| Вес нетто, кг                   | —                      | 0,316                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.