

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                             | Заявлено в проекте              | Предлагаемая замена          |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>               | <b>Dahua DHI-ASR1102A-D(V2)</b> | <b>Hikvision DS-K1F820-F</b> |
| Код ДИАС                    | 69434                           | 49860                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)       | 9 490 руб.                      | 11 190 руб.                  |
| Наличие                     | под заказ                       | удалённый склад              |
| Вес нетто, кг               | 0,25                            | 0,2                          |
| Рабочая температура, С°     | -5...+55                        | -30...+70                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)        | 125x56x47                       | 100x48x35                    |
| Дальность считывания, см    | 8                               | —                            |
| Интерфейс связи считыватель | RS-485                          | USB                          |
| Тип идентификаторов         | EM-Marine, отпечаток пальца     | Отпечаток пальца             |
| Производитель               | Dahua                           | Hikvision                    |
| Наличие клавиатуры          | Нет                             | Нет                          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.