

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Stelberry S-660	Dahua DH-HAP120
Код ДИАС	76780	75957
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 618 руб.	3 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-30...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x140x40; 45x110x20; 130x75x30	40x20x40
Длина линии, м	300	—
Каналов для выхода аудиосигнала	6	1
Частотный диапазон, Гц	100...8200	80...16000
Тип аудиооборудования	Переговорные устройства	Активные микрофоны
Производитель	Stelberry	Dahua
Потребляемый ток (мА)	—	40
Сигнал/шум, дБ	—	58
Диаграмма направленности	—	Всенаправленный
Обработка звука	—	Конденсаторная
Питание	DC 12 В	DC 12 В

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.