

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-FR041	Hikvision DS-K1F820-F
Код ДИАС	77757	49860
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 050 руб.	11 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+50	-30...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	92x202x22	100x48x35
Интерфейс связи	TCP/IP, Wiegand вход/выход	—
Память журнала событий	200 000	—
Память шаблонов ладони	3 000	—
Память шаблонов лиц	10 000	—
Тип идентификаторов	Лицо, ладони, ПИН- и QR-код	Отпечаток пальца
Тип терминала	Биометрический	—
Производитель	Smartec	Hikvision
Вес нетто, кг	—	0,2
Интерфейс связи считыватель	—	USB
Wi-Fi	Нет	—
Измерение температуры	Нет	—
Наличие клавиатуры	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.