

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.100 (МИП-12-2/7П10)	AccordТес ББП-20NR
Код ДИАС	80388	13455
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 600 руб.	1 613 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Болид	AccordТес
Рабочая температура, С°	—	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	166x164x72
Выходное напряжение, В	—	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Диапазон входного напряжения, В	—	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	7
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	—	1
Ток нагрузки, А	—	2
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Да
Корпус	—	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.