

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.101 (МИП-12-3/7П11)	Болид РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-P-RS)
Код ДИАС	80389	13902
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 366 руб.	10 468 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	—	2,5
Рабочая температура, С°	—	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	340x270x100
Выходное напряжение, В	—	27,2
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	27,2
Диапазон входного напряжения, В	—	150-250
Количество АКБ	—	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	7
Ток нагрузки, А	—	2
Класс защиты	—	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Да
Корпус	—	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.