

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.102 (МИП-12-5/7П11)	Болид РИП-12
Код ДИАС	80390	исп.100 исп.100 (РИП-12-3/7М6-V1)
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 617 руб.	3 109 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	—	1,5
Рабочая температура, С°	—	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	163x203x74
Выходное напряжение, В	—	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Диапазон входного напряжения, В	—	150-265
Количество АКБ	—	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	7
Ток нагрузки, А	—	3
Класс защиты	—	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Да
Корпус	—	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.