

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.102 (МИП-12-5/7П11)	AccordТес ББП-50 БК
Код ДИАС	80390	67357
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 617 руб.	2 511 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Болид	AccordТес
Рабочая температура, С°	—	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	129х92х38
Выходное напряжение, В	—	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Диапазон входного напряжения, В	—	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	17
Ток заряда АКБ, А	—	1
Ток нагрузки, А	—	5
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Да
Корпус	—	Без корпуса

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.