

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.103 (МИП-12-10/7М10)	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	80391	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 666 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	—	2
Рабочая температура, С°	—	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	195x295x90
Выходное напряжение, В	—	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Диапазон входного напряжения, В	—	150-265
Количество АКБ	—	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	17
Ток нагрузки, А	—	5
Класс защиты	—	IP30
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Да
Корпус	—	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.