

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.103	AccordТес ББП-30 БК
Код ДИАС	80391 МИП-12-10/7М10	46381
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 666 руб.	2 019 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Болид	AccordТес
Рабочая температура, С°	—	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	129х92х38
Выходное напряжение, В	—	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Диапазон входного напряжения, В	—	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	17
Ток заряда АКБ, А	—	1
Ток нагрузки, А	—	3
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Да
Корпус	—	Без корпуса

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.