

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	8994 SKAT-UPS 10-3/1-ON	PowerCom 1439708
Код ДИАС	82122	27094
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	325 775 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	34,3	88,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x655x580	257x570x590
Напряжение, В	12 В (номинал одной АКБ); общее 192/216/240 В	12
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Защита от всплесков напряжения	Да	3245 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (двойное преобразование)	—
Влажность, %	95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	Клеммный блок	Клеммная колодка и розетки IEC320 8*С13+2*С19
Горячая замена батарей	Да	нет
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	Да	106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд
Типовое время перезарядки, часов	10...12	4,000
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинал 50)	50/60 ± 0.5%
Частота тока выход, Гц	50/60 (настраивается)	50/60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	208...478 (3Ph+N+PE); 120...276 (L+N+PE)	120-276
Защита АКБ	Да (от перезаряда и глубокого разряда)	Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	220/230/240 ±2%
Емкость, Ач	9...200 (настраивается)	9
Количество аккумуляторов	16/18/20 (настраивается)	20
АКБ в комплекте	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	—	60
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	—	Напольный
Производитель	—	PowerCom
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Активная мощность, Ватт	10 000	10 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.