

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2006518	IPPON 2028683
Код ДИАС	82163	84761
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	113 841 руб.	47 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	83	36,02
Размеры (ШхВхГ) (мм)	590x830x370	438x88x610
Количество АКБ	20	6
Номинальное напряжение, В	240	72
Производитель	PowerCom	IPPON
Номинальная ёмкость модуля, Ач	—	18
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP20
Ёмкость каждой АКБ, Ач	9	9
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.