

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-24.6.8-3AAA	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	83549	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 756 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	70,5	24,4
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1245x800	600x503x450
Высота, мм	1 245	503
Глубина, мм	800	450
Монтажная единица, U	24	9
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Полезная глубина, мм	655	390
Максимальная распределенная нагрузка, кг	700	60
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Класс защиты	IP20	IP20
Ширина, мм	600	600
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.