

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-24.6.8-1AAA-9005	REXANT 04-2339 Rexant
Код ДИАС	83648	88145
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 175 руб.	46 069 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Remer (ЦМО)	REXANT
Вес нетто, кг	70,2	66
Рабочая температура, С°	+5...+40	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1245x800	600x1166x600
Высота, мм	1 245	1 166
Глубина, мм	800	600
Монтажная единица, U	24	22
Полезная глубина, мм	655	520
Передняя дверь	Стекло	Перфорация
Максимальная распределенная нагрузка, кг	700	800
Задняя дверь	—	Перфорация
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Класс защиты	IP20	IP20
Ширина, мм	600	600
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	—	Нет
Встроенный кондиционер	—	Нет
Встроенный обогреватель	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.