

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-30.6.10-3AAA	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	84448	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 020 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Вес нетто, кг	96,8	24,4
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1515x1000	600x503x450
Высота, мм	1 515	503
Глубина, мм	1 000	450
Монтажная единица, U	30	9
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Полезная глубина, мм	855	390
Максимальная распределенная нагрузка, кг	900	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Класс защиты	IP20	IP20
Ширина, мм	600	600
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.