

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2266-211 Rexant	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	87811	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 558 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	TLK
Вес нетто, кг	50	24,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x978x600	600x503x450
Высота, мм	978	503
Глубина, мм	600	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	340
Монтажная единица, U	22	9
Полезная глубина, мм	402	390
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Стекло	Металл
Встроенный вентилятор	Да	—
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.