

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2266-211 Rexant	REXANT 04-2339 Rexant
Код ДИАС	87811	88145
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 558 руб.	46 069 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	50	66
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x978x600	600x1166x600
Высота, мм	978	1 166
Полезная глубина, мм	402	520
Передняя дверь	Стекло	Перфорация
Встроенный вентилятор	Да	Нет
Рабочая температура, С°	—	-40...+50
Задняя дверь	—	Перфорация
Производитель	REXANT	REXANT
Глубина, мм	600	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	482,6
Монтажная единица, U	22	22
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	—	Нет
Встроенный обогреватель	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.