

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2201 Rexant	ITK LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	88076	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	16 772 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	ITK
Вес нетто, кг	20	—
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x500x450	600x370x600
Высота, мм	500	370
Глубина, мм	450	600
Монтажная единица, U	9	6
Задняя дверь	Нет	Металл
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	300
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	—
Полезная глубина, мм	450	500
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Ширина, мм	600	600
Передняя дверь	Стекло	Стекло
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.