

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2222 Rexant	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	88078	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 720 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	TLK
Вес нетто, кг	25,35	24,4
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x635x600	600x503x450
Высота, мм	635	503
Глубина, мм	600	450
Монтажная единица, U	12	9
Передняя дверь	Стекло	Металл
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	340
Полезная глубина, мм	570	390
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Ширина, мм	600	600
Задняя дверь	Нет	—
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.