

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2232 Rexant	TLK TWC-126060-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	88079	10326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 720 руб.	31 030 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	TLK
Вес нетто, кг	26	32
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x635x600	600x636x600
Высота, мм	635	636
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	490
Полезная глубина, мм	570	540
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Глубина, мм	600	600
Монтажная единица, U	12	12
Ширина, мм	600	600
Задняя дверь	Нет	—
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.