

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2234 Rexant	ITK LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	88089	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 431 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	ITK
Вес нетто, кг	34	—
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x964x600	600x370x600
Высота, мм	964	370
Монтажная единица, U	18	6
Задняя дверь	Нет	Металл
Передняя дверь	Металл	Стекло
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	300
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	—
Полезная глубина, мм	570	500
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Глубина, мм	600	600
Ширина, мм	600	600
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.