

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2234 Rexant	REXANT 04-2202 Rexant
Код ДИАС	88089	88080
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 431 руб.	23 136 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	34	23,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x964x600	600x635x450
Высота, мм	964	635
Глубина, мм	600	450
Монтажная единица, U	18	12
Передняя дверь	Металл	Стекло
Полезная глубина, мм	570	450
Производитель	REXANT	REXANT
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Ширина, мм	600	600
Задняя дверь	Нет	Нет
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	Нет
Встроенный кондиционер	Нет	Нет
Встроенный обогреватель	Нет	Нет
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	90
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	482,6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.