

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2314 Rexant	TLK TWC-126060-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	88146	10326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	55 710 руб.	31 030 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	TLK
Вес нетто, кг	75	32
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1166x800	600x636x600
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Высота, мм	1 166	636
Глубина, мм	800	600
Монтажная единица, U	22	12
Задняя дверь	Металл	—
Передняя дверь	Стекло	Металл
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	490
Полезная глубина, мм	720	540
Класс защиты	IP20	IP20
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Ширина, мм	600	600
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.