

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2340 Rexant	REXANT 04-4266-211 Rexant
Код ДИАС	88147	87819
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	57 382 руб.	53 470 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	75	80
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1166x800	600x1867x600
Высота, мм	1 166	1 867
Глубина, мм	800	600
Монтажная единица, U	22	42
Задняя дверь	Перфорация	—
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Встроенный вентилятор	Нет	Да
Полезная глубина, мм	720	402
Производитель	REXANT	REXANT
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Ширина, мм	600	600
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	482,6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.