

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2310 Rexant	TLK TWC-126060-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	88149	10326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	62 362 руб.	31 030 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	TLK
Вес нетто, кг	75	32
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1610x600	600x636x600
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Высота, мм	1 610	636
Монтажная единица, U	32	12
Задняя дверь	Металл	—
Передняя дверь	Стекло	Металл
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	490
Полезная глубина, мм	520	540
Класс защиты	IP20	IP20
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Глубина, мм	600	600
Ширина, мм	600	600
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.