

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-2312 Rexant	REXANT 04-2337 Rexant
Код ДИАС	88153	88150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 835 руб.	64 233 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	96	75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1610x1000	600x1610x600
Глубина, мм	1 000	600
Задняя дверь	Металл	Перфорация
Передняя дверь	Стекло	Перфорация
Полезная глубина, мм	920	520
Производитель	REXANT	REXANT
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Высота, мм	1 610	1 610
Монтажная единица, U	32	32
Ширина, мм	600	600
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	Нет
Встроенный кондиционер	Нет	Нет
Встроенный обогреватель	Нет	Нет
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Максимальное расстояние между направляющими, мм	482,6	482,6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.