

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview OEP-SP11	OSNOVO PS-55048/I
Код ДИАС	89757	41207
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 790 руб.	3 510 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	UNV	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-10...+45	-40...+50
Выходное напряжение, В	12	55
Диапазон входного напряжения, В	100-240	195-265
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	45x96x75
Выходная мощность, Вт	—	48
Выходной ток, А	—	0,9

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.