

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ИТК ЕЕТ-1000VA-1-002	PowerCom 792813
Код ДИАС	90190	72064
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 267 руб.	8 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ИТК	PowerCom
Класс защиты	IP20	—
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-4
Горячая замена батарей	Да	—
USB-порт	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x161x343	100x143x278
Диапазон входного напряжения, В	220-240	160-275
Частота тока вход, Гц	45-65	50-60 ±10% (автоопределение)
Вес нетто, кг	7,4	4,5
Выходное напряжение, В	230	220/230/240
Частота тока выход, Гц	50	50/60 ±1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	да	Автоматический стабилизатор напряжения
Выходные разъемы	C13x8	3 x IEC320 C13
Защита от всплесков напряжения	да	—
Защита от перегрузок	да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита от короткого замыкания	да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	да	нет
Защита АКБ	да	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	2	1
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	40	40
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	600	600
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.