

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a	PowerCom 2006541
Код ДИАС	90366	82164
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 050 руб.	112 566 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	NIKOMAX	PowerCom
Номинальное напряжение, В	72	240
Количество АКБ	12	20
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x640	590x830x370
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	—
Вес нетто, кг	41,2	83
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Емкость каждой АКБ, Ач	9	9
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.