

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 02-0380-2 Rexant	REXANT 18-1009 Rexant(шт)
Код ДИАС	90404	18919
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	431 руб.	321 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-20...+60	-10...+50
Категория кабеля	6а	5е
Материал проводников	Медь (Cu)	Алюминий плакированный медью (CCA)
Кратность, м	2	10
Материал внешней оболочки	LSZH	ПВХ — поливинилхлорид (PVC)
Максимальная полоса пропускания, МГц	500	125
Диаметр кабеля, мм	3,9	5
Диаметр проводника (мм)	7х0,16	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х31х162	—
Вес нетто, кг	0,045	0,23
Материал изоляции проводников	LSZH	—
Производитель	REXANT	REXANT
Количество пар	4	4
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний
Тип кабеля	U/UTP	U/UTP
Тип проводников	Многожильный	Многожильный
Экран	Нет	Нет
Трос	Нет	Нет
Цвет	Серый	Серый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.