

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 02-0290-05 Rexant	REXANT 18-8005 Rexant
Код ДИАС	90407	90392
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	174 руб.	169 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Категория кабеля	6	5е
Материал проводников	Медь (Cu)	Алюминий плакированный медью (CCA)
Кратность, м	0,5	2
Максимальная полоса пропускания, МГц	250	100
Диаметр проводника (мм)	7x0,16	7x0,25
Размеры (ШxВxГ) (мм)	145x16x207	103x23x203
Вес нетто, кг	0,027	0,047
Производитель	REXANT	REXANT
Количество пар	4	4
Рабочая температура, С°	-20...+60	-20...+60
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний
Тип кабеля	U/UTP	U/UTP
Тип проводников	Многожильный	Многожильный
Экран	Нет	Нет
Материал внешней оболочки	LSZH	LSZH
Диаметр кабеля, мм	4,9	4,9
Трос	Нет	Нет
Цвет	Серый	Серый
Материал изоляции проводников	LSZH	LSZH

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.