

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 02-0290-05 Rexant	REXANT 02-0100-1 Rexant
Код ДИАС	90407	90398
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	174 руб.	198 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Категория кабеля	6	5е
Кратность, м	0,5	1
Максимальная полоса пропускания, МГц	250	100
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145х16х207	148х17х194
Вес нетто, кг	0,027	0,04
Производитель	REXANT	REXANT
Количество пар	4	4
Рабочая температура, С°	-20...+60	-20...+60
Материал проводников	Медь (Cu)	Медь (Cu)
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний
Тип кабеля	U/UTP	U/UTP
Тип проводников	Многожильный	Многожильный
Экран	Нет	Нет
Материал внешней оболочки	LSZH	LSZH
Диаметр кабеля, мм	4,9	4,9
Трос	Нет	Нет
Цвет	Серый	Серый
Диаметр проводника (мм)	7х0,16	7х0,16
Материал изоляции проводников	LSZH	LSZH

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.