

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс МТ60102	CyberPower UT850EIG
Код ДИАС	91339	67704
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 740 руб.	6 455 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x309x92	84x174x280
Полная мощность, ВА	600	850
Активная мощность, Ватт	360	480
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (1 ± 10%) (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	3,6	4,4
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	Стандартно: 2-6; 10 - макс	4
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	3 x Schuko, 4 x EC C13
Защита от всплесков напряжения	Нет	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	45	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.