

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN85101	IPPON 1030300
Код ДИАС	91342	41138
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 120 руб.	7 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	100x140x290
Полная мощность, ВА	850	600
Активная мощность, Ватт	480	360
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	4,2	4,8
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	2-10
Выходные разъемы	IEC 320 C13	4 x IEC-320 C13
Емкость, Ач	5,6	7
Защита от всплесков напряжения	Да	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита RJ-45
USB-порт	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Класс защиты	—	IP20
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.