

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN85101	CyberPower BU725E
Код ДИАС	91342	67718
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 120 руб.	5 181 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	158x91,5x240
Полная мощность, ВА	850	725
Активная мощность, Ватт	480	390
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-280
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	4,2	3,8
Выходное напряжение, В	220-240	220
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	4
Выходные разъемы	IEC 320 C13	3 x Schuko
Емкость, Ач	5,6	5
Защита от всплесков напряжения	Да	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Нет	—
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__