

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	CyberPower VP1200ELCD
Код ДИАС	91355	67725
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	CyberPower
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	800	720
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	167-295
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50/60 ± 5
Вес нетто, кг	12,2	9,62
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Одинарное повышение, одинарное понижение
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	4
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	4 x Schuko
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	2	1
Защита от всплесков напряжения	Нет	450 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.