

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	ИТК ЕЕТ-1000VA-1-002
Код ДИАС	91355	90190
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	15 267 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	ИТК
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	145x161x343
Активная мощность, Ватт	800	600
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	220-240
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	45-65
Вес нетто, кг	12,2	7,4
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	230
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	2-10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	C13x8
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	Нет	да
Акустический шум, <дБ	50	40
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	да
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	да
Защита от короткого замыкания	Да	да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	да
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение ЕРО	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.