

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	IPPON 1192978
Код ДИАС	91365	47098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	61 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	13	17,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	438x86,5x436
Активная мощность, Ватт	900	1 350
Диапазон входного напряжения, В	165-290	176-288
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50-60
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	8 x IEC C13
Количество аккумуляторов	4	3
Напряжение, В	6	12
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.