

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	Импульс FO15331
Код ДИАС	91378	91392
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	361 170 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	23,5	143
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x660x172	500x864x922
Полная мощность, ВА	20 000	15 000
Активная мощность, Ватт	20 000	15 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	304-478 (линейное напряжение)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	380/400/415 (линейное напряжение)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Акустический шум, <дБ	62	58
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Емкость, Ач	—	7/9
Количество аккумуляторов	—	40
Напряжение, В	—	12
Горячая замена батарей	—	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.