

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10203	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	91380	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 700 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x404x218	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	1 000	720
Диапазон входного напряжения, В	110-300	167-295
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	50/60 ± 5
Вес нетто, кг	5,8	9,62
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	4
Выходные разъемы	EPO, RS232	6 x IEC C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	Нет	450 Дж
Защита от короткого замыкания	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	47	—
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	7,2
Количество аккумуляторов	—	1
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да

USB-порт	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.