

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO10331	Импульс FV20321
Код ДИАС	91390	91378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	357 340 руб.	243 780 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x864x922	440x660x172
Полная мощность, ВА	10 000	20 000
Активная мощность, Ватт	10 000	20 000
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	132-288
Вес нетто, кг	143	23,5
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Емкость, Ач	7/9	—
Количество аккумуляторов	40	—
Напряжение, В	12	—
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Акустический шум, <дБ	58	62
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Защита от перегрузок	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.