

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO20332	IPPON 1005633
Код ДИАС	91395	50360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	314 760 руб.	465 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x530x650	438x216x593
Полная мощность, ВА	20 000	10 000
Активная мощность, Ватт	20 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	110-275
Частота тока вход, Гц	40-70	45-66
Вес нетто, кг	43	66,5
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	—
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	455 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Акустический шум, <дБ	65	55
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Выходные разъемы	—	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.