

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO20332	CyberPower OLS6000E
Код ДИАС	91395	67756
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	314 760 руб.	301 335 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x530x650	260x708x550
Полная мощность, ВА	20 000	6 000
Активная мощность, Ватт	20 000	5 400
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	110-276
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5
Вес нетто, кг	43	70
Класс защиты	IP20	—
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 0,1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Нет	445 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	65	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	7,000
Выходные разъемы	—	1 x Клеммная колодка
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—

USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.