

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO20332	CyberPower OLS10000E
Код ДИАС	91395	67757
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	314 760 руб.	346 603 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x530x650	260x708x550
Полная мощность, ВА	20 000	10 000
Активная мощность, Ватт	20 000	9 000
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	110-276
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5
Вес нетто, кг	43	86
Класс защиты	IP20	—
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 0,1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Нет	445 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	65	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	7,000
Выходные разъемы	—	1 x Клеммная колодка
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—

USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.