

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс BR19S165	CyberPower BP48VP2U01 EU
Код ДИАС	91409	45665
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 200 руб.	96 312 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	CyberPower
Номинальное напряжение, В	192	48
Ёмкость каждой АКБ, Ач	9	7
Количество АКБ	16	8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442х89,2х701	433х86.5х412
Вес нетто, кг	—	25,3
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Номинальная ёмкость модуля, Ач	—	60
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 06:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.