

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс BR19S404	CyberPower BPL48V75ART2U
Код ДИАС	91410	16488
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	175 190 руб.	187 527 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	CyberPower
Номинальное напряжение, В	480	48
Количество АКБ	40	12
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x174x825	553x280x782
Вес нетто, кг	—	57
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	0-95
Номинальная ёмкость модуля, Ач	—	0
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Ёмкость каждой АКБ, Ач	9	9
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.