

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс BR19S404	IPPON 2028683
Код ДИАС	91410	84761
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	175 190 руб.	47 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Номинальное напряжение, В	480	72
Количество АКБ	40	6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x174x825	438x88x610
Номинальная ёмкость модуля, Ач	—	18
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Вес нетто, кг	—	36,02
Класс защиты	—	IP20
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Ёмкость каждой АКБ, Ач	9	9
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.