

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049227	Импульс FF20201
Код ДИАС	92299	91382
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 690 руб.	46 330 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Импульс
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x600	190x434x278
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Вес нетто, кг	26,1	19
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Количество аккумуляторов	6	4
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	46/64	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	EPO, RS232
Защита от всплесков напряжения	814 Дж	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	Нет
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.